ЗАТВЕРДЖЕНО:
Рішенням виконавчого комітету
Шевченківської районної у місті ради
№ ________ від «_____» ______________

А К Т

обстеження стану житлового будинку (житлового приміщення) з метою встановлення його відповідності санітарним та технічним вимогам і визнання житлового будинку (житлового приміщення) ветхим, аварійним, або непридатним для проживання

м. Дніпро. «20» жовтня 2017 р.

КОМІСІЯ У СКЛАДІ:

Голови Зорновицького Л.А. - зас. голови Шевченківської районної у м. рад[и]
прізвище, ім.»я, по батькові, посада
і членів комісії - Бобрович Л.О. - н-к відділу координації питань жит.-ком-х підприємств та служб, Ціпко О.О. - зав. сектору контролю за землекористуванням, Самко О.В. - гол. інженер КП „Бюро обліку майнових прав та діяльності з нерухомістю", Морозюк О.П. - гол. інженер КП „Житлсервіс-2" ДМР, Мельниченко В.І. - інженер ВТВ КП „Житлсервіс-2" ДМР, Бурдюг В.С. - фахівець відділу держ. нагляду за дотриманням законодавства міс-го упр-ня Держпродспоживслужби, Теленко О.М. - н-к відділу містобудівного прогнозу, охорони культур. спадщини та дизайну Головного архіт-но-планувального управління, Мосійчук Є.О. - інспектор 19 ДПРЧ 8 ДПРЗ ГУ ДНС Укра[ї]ни в Дніпроп-ій област[і]
Прізвище, ім.»я, по батькові, посада

Склала теперішній акт про наступне:

1. Житловий будинок №26 (літ. А-12) по вул. Топольній 12-ти поверховий, 1975 року побудови.
адреса житлового будинку (житлового приміщення), яке обстежується

2. Стіни - панелі, перекриття - залізобетонні плити.
коротка характеристика житлового будинку (житлового приміщення)
Будинок знаходиться у власності територіальної
загальна і житлова площа, балансова належність, рік побудови
громади міста Дніпро. Приміщення №107 в будинку
технічна характеристика
№26 по вул. Топольній обліковується на балансі КП „Бюро обліку майнових прав та діяльності з нерухомістю" ДМР.

3. Комісії пред»явлені наступні документи Технічний паспорт на будинок 1991 р. та технічний паспорт на нежитлове приміщення №107 в житловому буд. №26 по вул. Топольній 2016 р.
перелік документів, які надаються

На підставі наданих документів і проведеного обстеження житлового будинку (приміщення) комісія встановила:

Приміщення №107 розташоване на першому поверсі
вказуються невідповідності санітарним і технологічним вимогам
будинку, має окремий вхід з вул. Топольна.
Приміщення самовільно переплановане і
причини і ступінь відхилення від нормативних вимог
переобладнане, використовується як житлове.
Обстеженням встановлено: приміщення №107
з прибудованого тамбуру, передпокою, кори-